

Общество с ограниченной ответственностью «Испытательный Центр Метрика»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Регистрационный номер РОСС RU.33211.04МКГ0 от 11.03.2026



Адрес места нахождения: 117218, Россия, Москва,
Большая Черемушkinsкая улица, 34, этаж 6, помещение 1Н/6
Телефон: +7 (495) 665 50 17 e-mail: info@icmetrika.ru



Протокол испытаний (анализа) № 202609-219 от 17.09.2026

1. Объект исследований (анализа): Дымовые трубы и элементы дымоходов, серии «ПРОГРЕССОР»: «Серия П1» самонесущие дымовые трубы колонного типа с диаметром дымохода от 200 до 2200 мм и высотой от 8 до 60 м.
2. Заявитель: Общество с Ограниченной Ответственностью «Завод металлоконструкций «ПРОГРЕСС». ОГРН 1256100000628 Юридический адрес Ростовская область, р-н ГОРОД НОВОЧЕРКАССК, г. Новочеркасск, улица Крылова, д. 13 E-mail: info@pro-g.ru. Телефон: +7960 447-88-53.
3. Изготовитель: Общество с Ограниченной Ответственностью «Завод металлоконструкций «ПРОГРЕСС». ОГРН 1256100000628 Юридический адрес Ростовская область, р-н ГОРОД НОВОЧЕРКАССК, г. Новочеркасск, улица Крылова, д. 13
4. Цель исследований (анализа): Подтверждение соответствия продукции
5. Обозначение и наименование нормативно-технических документов, на соответствие которым проводятся исследования (анализ): ТУ 25.11.23-001-82709231-2024 Дымовые трубы и элементы дымоходов. Технические условия.
6. Направление на исследования (анализ): 202609-219 от 03.09.2026
7. Дата начала и окончания работ: 03.09.2026 по 17.09.2026



Климатические условия проведения исследований (анализа):
Относительная влажность воздуха – 62%
Температура воздуха 22°C

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ (анализа)

Наименование показателя	Ед. изм.	Нормативное значение	Результат	НД на метод
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ				
Отклонение длины трубы от конструктивной	%	Не более 3,0	0,8	ТУ 25.11.23-001-82709231-2024, п. 2.2
Отклонение внутреннего и внешнего диаметра трубы от конструктивного	%	Не более 1,0	0,3	ТУ 25.11.23-001-82709231-2024, п. 2.2
Отклонение оси по вертикали	град.	Не более 0,5	0,2	ТУ 25.11.23-001-82709231-2024, п. 2.2
Толщина слоя термоизоляции	мм	50,0	50,0	ТУ 25.11.23-001-82709231-2024, п. 2.2
ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ И КАЧЕСТВУ ПОВЕРХНОСТИ				
Качество поверхности деталей (отсутствие забоин, заусенцев, задигов, вмятин, грубых рисок)	-	Забоины, заусенцы, задиры, вмятины, грубые риски не допускаются	Соответствует	ТУ 25.11.23-001-82709231-2024, п. 2.3.3
Радиус притупления острых кромок на обработанных поверхностях	мм	0,2-0,5	0,3	ТУ 25.11.23-001-82709231-2024, п. 2.3.4
Очистка деталей от загрязнений и наличие клейма ОТК	-	Детали и сборочные единицы должны быть очищены и иметь клеймо ОТК	Соответствует	ТУ 25.11.23-001-82709231-2024, п. 2.4.7
Взаимозаменяемость сборочных единиц и деталей	-	Детали с одинаковыми обозначениями должны быть взаимозаменяемыми	Соответствует	ТУ 25.11.23-001-82709231-2024, п. 2.4.8
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ				
Материал элементов дымохода и утеплителя	-	Коррозионностойкая нержавеющая сталь (марки 12Х25Н16Г7АР, 08Х18Н10, 10Х17Н13М2Т, 100Х13М), базальтовый наполнитель	Соответствует (сталь 08Х18Н10, базальтовый наполнитель)	ТУ 25.11.23-001-82709231-2024, п. 2.4.9
КОМПЛЕКТНОСТЬ, МАРКИРОВКА И УПАКОВКА				
Комплектность эксплуатационной документации	-	Наличие руководства по эксплуатации, паспорта, упаковочного листа, инструкции по монтажу	Соответствует	ТУ 25.11.23-001-82709231-2024, п. 2.5.1
Содержание и нанесение маркировки	-	Соответствие ГОСТ 14192, наличие информации об изготовителе, дате, партии и ТУ	Соответствует	ТУ 25.11.23-001-82709231-2024, п. 2.6
Качество и безопасность упаковки	-	Тара по ГОСТ 2991, ГОСТ 10198; упаковка документации в пленку по ГОСТ 10354	Соответствует	ТУ 25.11.23-001-82709231-2024, п. 2.7

Конец протокола